

MKK.1712.3.2012

Justyna Brząkalik – koordynator kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Nędzy

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie zarządzenia nr 0050.295.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej, zarządzenia nr 0050.296.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nędzy oraz zasady jej koordynacji oraz w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), koordynator kontroli zarządczej (zwany dalej kontrolerem) przeprowadził w dniach 9-20 stycznia 2012 r. *Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy w Nędzy*.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 24 stycznia 2012 r. – przekazuję Pani jako kierownikowi jednostki niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi.

1. Budynek Urzędu Gminy w Nędzy przeznaczony jest na potrzeby administracji publicznej, w związku z tym pełni funkcję użyteczności publicznej, czyli spełnia kryteria budynku, w którym winna być zapewniona i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Jednak w Urzędzie Gminy w Nędzy nie została wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

➤ Wniosek nr 1:

Sporządzić i wdrożyć w Urzędzie Gminy w Nędzy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

➤ Wniosek nr 2:

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), instrukcja ta powinna zawierać:

- 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
- 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
- 4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
- 5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
- 6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
- 7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
- 8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

- b) odległości od obiektów sąsiadujących,
- c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
- d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
- e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
- f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
- g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
- h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
- i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- j) wskazania dojeżdż do dźwigów dla ekip ratowniczych,
- k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- 9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

2. Droga ewakuacji jest oznakowana tylko w części budynku urzędu za pomocą fotoluminescencyjnych znaków ewakuacyjnych – oznaczających kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Po remoncie przeprowadzonym na dwóch piętrach urzędu brak znaków ewakuacyjnych. Tylko nad jednymi drzwiami wyjściowymi jest umieszczony znak ewakuacyjny oznaczający wyjście ewakuacyjne. Nie wszystkie miejsca usytuowania gaśnic są oznakowane fotoluminescencyjnym znakiem ochrony p.poż. oznaczającym: „gaśnica”.

➤ Wniosek nr 3:

Oznaczyć za pomocą znaków fotoluminescencyjnych: kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej, wyjście ewakuacyjne, miejsca usytuowania gaśnic p.poż.

Stosowanie do treści § 17 zarządzenia nr 0050.296.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nędzy kontrolowany pracownik, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje pisemnie kierownika jednostki o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Zastrzeżenia można wnosić do strony kontrolującej z terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Koordynator kontroli zarządczej

Justyna Brząkalik