

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ
(tematycznej) interwencyjnej*

Nr ONS/HK/432/Mi/160/06.

Nedza, 05.09.2006
(Miejscowość i data)

Kontrola przestrzegania przepisów
(rodzaj kontroli, zakres itp.)
sanitarno - higienicznych dot.
instalacji wentylacyjnej

Przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika (-ów) Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Raciborzu
Zygfryd Rumpel, Ketr. sanit., 10

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1
oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

CZĘŚĆ I. Zakład / obiekt kontrolowany

1. Między Gminy
(pełna nazwa, adres)

ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nedza

2. p. Franciszek Marcol - Wójt Gminy Nedza
(kierujący zakładem / obiektem kontrolowanym - imię i nazwisko, stanowisko)

3. NIP: 639-10-04-056
(informacje dodatkowe o zakładzie / obiekcie kontrolowanym)

REGON: 000541121

4. p. Krystyna Tront - Sekretarz Gminy

(przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego, uczestniczący podczas kontroli - imię i nazwisko, stanowisko)

5. Nie przywołano
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

CZEŚĆ II. Przeprowadzenie kontroli

1 Opis stanu faktycznego oraz uchybień / nieprawidłowości*.

Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną sterowaną automatycznie na samowolności na poziomie I - sygnał piętne.

Modernizacji nie przeprowadzono.

Kratki wentylacyjne czyste.

Przebieg instalacji wentylacyjnej wykonany przez Zdzisław Kominiarski.

Roman Kocman.

Zaleceń nie wydano.


W sali mural oraz w gabinecie

Wojciecha Gminy przenośne klimatyzatory.

Zakupione w 2005 r. posiadają instrukcję eksploatacji.


Otwory serwisowe zamknięte, są w piwnicy

w pom. kotłowni.



2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

Nie stwierdzono.



(przepisy)

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano:

Nie stwierdzono

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości zł
(nr mandatu karnego)

w oparciu o
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia nr

2. Załączone dokumenty Protokół odbioru materiałów
spalniczych i wentylacyjnych - obiekt
wykonany przez Państw. Komisję ds. Pomiar. Kalorim.

3. Inne informacje dotyczące ustaleń / uzgodnień*

Nie ma.

4. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt: Dokonano wpisu

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika przedstawiciela zakładu / objektu kontrolowanego*.
Pan (i) wnosi nie wnosi* uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

z up. WÓJTA
K. Tront
mgr Krystyna Tront
SEKRETARZ GMINY
URZĄD GMINY w NĘDZY
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 NĘDZA
tel./fax 032/410-23-99
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

.....
.....
(podpisy świadków)

KONTOROLA SANITARNA
Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny i Środowiska
Zygmuta Humpeja
(podpis osoby kontrolującej)

CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 05.09.2006
otrzymałem (-am) w dniu 05.09.2006

z up. WÓJTA
K. Tront
mgr Krystyna Tront
SEKRETARZ GMINY
URZĄD GMINY w NĘDZY
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 NĘDZA
tel./fax 032/410-23-99
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu/objektu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Prusiborze powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora
sanitarnego:

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy)

* - zaznaczyć właściwe